



Prot n. 77

Cagliari 03/07/2025

Al Direttore Generale della Agenzia Laore
Al Direttore del Servizio Personale
Al Direttore del Servizio Infrastrutture
Al Direttore del Servizio Laboratorio
Proprie sedi

Oggetto: Impianto climatizzazione Laboratorio Analisi di Nuraxinieddu. Segnalazione criticità.

Come fatto presente in precedenti comunicati sindacali, con l'arrivo dell'estate, nel Laboratorio di Analisi di Nuraxinieddu, si ripresentano criticità legate al funzionamento dell'impianto dell'aria condizionata.

Facciamo presente che nelle ore centrali della giornata, che coincidono con il picco di attività lavorativa, si arriva ad avere temperature interne superiori ai 30 gradi, sia nelle aree dedicate alle analisi, che in alcuni uffici.

Le attività di routine si svolgono con l'ausilio di apparecchiature come bagnomaria e strumenti che generano ulteriore calore. Inoltre, il personale è in costante movimento, tale condizione accentua ancora di più la percezione del caldo, con ripercussioni sul benessere fisico dei lavoratori e sul corretto funzionamento delle apparecchiature.

Nonostante gli sforzi già profusi dall'Agenzia, che grazie ai colleghi che si occupano di questo tipo di problematiche ha apportato numerosi interventi e migliorie all'impianto esistente, riscontriamo che non si è ancora arrivati ad una efficienza tale che consenta di svolgere le attività in condizioni adeguate e nel rispetto del benessere del personale.

Cogliamo l'occasione per segnalare, quelli che a nostro parere sono i punti critici:

- **Impianti UTA**, risultano obsoleti e poco funzionali;
- **Mancanza di alcuni termoconvettori**, in particolare in alcuni uffici e in aree del Laboratorio dove sarebbero indispensabili;
- **Efficienza energetica dell'intero stabile**, che essendo costituito prevalentemente da superfici vetrate, favorisce una eccessiva esposizione dai raggi solari, amplificando conseguentemente l'effetto serra all'interno degli ambienti.

Vista l'importanza delle problematiche descritte, che possono avere ripercussioni significative sia sulle attività svolte che sulla salute dei dipendenti, ci aspettiamo un celere riscontro da parte dell'Agenzia.

In attesa di un cortese e sollecito riscontro, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il dirigente aziendale
Simone Sanna

Per il Comitato di Coordinamento FeSAL
Giovanni Deligia